



ООО «ФИНДЕР»

107023, Россия, г. Москва, ул.
Электровзводская, д.24, стр.1,
Тел. +7.495.229.49.27/29
Факс +7.495.229.49.42
www.findernet.com

05 марта 2014г

Кому: Всем заинтересованным лицам

Конструкторский отдел компании Finder SpA (Италия) разработал новые многофункциональные модули **99.02.9.220.60** для использования с промышленными реле с катушками постоянного тока 220В DC для монтажа в розетки.

Данные модули обеспечивают ограничительные функции для промышленных реле Finder согласно стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.130.10.090-2011 «Типовые технические требования к КРУЭ классов напряжения 110-500 кВ», пункт 3.7.1: *Напряжение срабатывания реле, действие которых может привести к ложному срабатыванию коммутационных аппаратов (например, выходные реле защит, РКВ, РКО и т.д.), не менее $0,6U_{н.ном}$.*

Заказной код: 99.02.9.220.60

Основные технические характеристики:

Номинальное напряжение $U_n = 220В DC$

Ограничение напряжения срабатывания $0,6 U_n = 132В DC$

Энергопотребление 250мВт (при U_n)

Дополнительные функции:

- зеленый светодиод для индикации срабатывания;
- защитный диод для подавления импульсов обратного напряжения катушек реле;
- дополнительный диод для защиты от ошибок при подключении.

Модуль применим с реле с питанием 220В DC следующих серий: 55.32, 55.33, 55.34, 56.32, 56.34, 60.12, 60.13, 62.32, 62.33; с розетками следующих серий: 94.02, 94.03, 94.04, 94.54, 96.02, 96.04, 90.02, 90.03, 92.03.

Просим Вас ознакомиться с новыми модулями и дать заключение о перспективах его использования.

Технический директор
ООО «Финдер»

Трутко К.В.