



ООО «ФИНДЕР»

105082, Россия, г. Москва,

ул. Бакунинская, д.78,

Тел. +7.495.229.49.27/29

Факс +7.495.229.49.42

www.findernet.com

Кому: всем заинтересованным лицам

Исх.№ б/н от 26.11.2021

Уважаемые Партнёры,

Выражаем Вам своё почтение и сообщаем, что линейка специальных версий реле и таймеров Finder для применения в системах РЗА, соответствующие Российским отраслевым стандартам СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» (п. 3.6.12.а) и СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007- 29.130.10.090-2011 «Типовые технические требования к КРУЭ классов напряжения 110-500 кВ» (п. 3.7.1), начиная с января 2021 года будет выпускаться в следующих типоразмерах:

553492209202	55.34.9.220.9202	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 220В DC (рабочий диапазон 0.75...1,1Un); степень защиты RTI; опции: нет; специальная версия с нормированным срабатыванием ($U_{min}=0,6U_n$)
553491109202	55.34.9.110.9202	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 110В DC (рабочий диапазон 0.75...1,1Un); степень защиты RTI; опции: нет; специальная версия с нормированным срабатыванием ($U_{min}=0,6U_n$)
563292209202	56.32.9.220.9202	Миниатюрное силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (4.8x0.5мм); 2CO 12A; контакты AgNi; катушка 220В DC (рабочий диапазон 0.75...1,1Un); степень защиты RTI; опции: нет; специальная версия с нормированным срабатыванием ($U_{min}=0,6U_n$)
223202309201	22.32.0.230.9201	Модульный контактор; 2NO 25A; контакты AgSnO2; катушка 230В AC/DC (рабочий диапазон 0.8...1,1Un); ширина 17.5мм; степень защиты IP20; опции: мех.индикатор + LED; специальная версия с нормированным срабатыванием ($U_{min}=0,6U_n$)
9902922060	99.02.9.220.60	Модуль индикации и защиты с функцией ограничения напряжения срабатывания и отпускания катушек реле ($U_{min}=0,6U_n$); для реле с питанием 220В DC

Обращаю Ваше внимание, что по многочисленным просьбам наших клиентов, реле 55.34.9.220.9202, 55.34.9.110.9202, 56.32.9.220.9202 будут выпускаться без опций - кнопка Тест и механический индикатор.

Подробная техническая информация о характеристиках, параметрах и условиях эксплуатации продукции приведена в каталоге продукции и на официальном сайте компании.

Технический директор
ООО «Финдер»

Трутко К.В.